

Hải Phòng, ngày 06 tháng 5 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp gói thầu bảo dưỡng điều hòa định kỳ năm 2024

Bệnh viện Kiến An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu bảo dưỡng điều hòa định kỳ năm 2024 có nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Kiến An;

Địa chỉ: Số 35 Trần Tất Văn, Kiến An, Hải Phòng

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Bà: Nguyễn Thị Thu Hiền - Nhân viên Phòng Hành chính Quản trị, điện thoại: **0816.008.445**

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Kiến An - Số 35 Trần Tất Văn, Kiến An, Hải Phòng; Điện thoại: **0225.3668115**

- Nhận qua email: vanthubvka@gmail.com (File mềm báo giá kèm cấu hình, thông số kỹ thuật được gửi dưới dạng PDF có đóng dấu và thêm file Word hoặc Excell)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 06 tháng 5 năm 2024 đến trước 17h ngày 17 tháng 5 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Đơn vị báo giá phải đủ năng lực pháp lý, báo giá phải đáp ứng đúng tiêu chí kỹ thuật và quy cách của mã hàng hoá mời chào giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục cụ thể:

TT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Khối lượng mời thầu
I		Dàn nóng		316
1		Làm sạch dàn trao đổi nhiệt bằng bơm xịt áp chuyên dụng	Dàn	316
2		Kiểm tra những chỗ dơ bẩn, hư hỏng, ăn mòn	Dàn	316
3		Kiểm tra điện áp và dòng điện của máy nén, điện trở	Dàn	316

4	Bảo dưỡng dàn nóng điều hòa	Kiểm tra cơ chế đóng mở van Điện từ, van Ba ngã, Van cân bằng áp...	Dàn	316
5		Kiểm tra độ rò rỉ môi chất vị trí Zắc co, mối hàn...	Dàn	316
6		Kiểm tra nhiệt độ lượng gió hồi và thổi	Dàn	316
7		Kiểm tra Áp suất hút, Áp suất đẩy của máy Nén.	Dàn	316
8		Kiểm tra tủ điện, điểm kết nối, Siết chặt các đầu đầu nối và đo cách điện	Dàn	316
9		Ghi lại thông số hoạt động	Dàn	316
II		Dàn lạnh		
1	Bảo dưỡng dàn lạnh điều hòa	Làm sạch dàn trao đổi nhiệt bằng bơm xịt áp chuyên dụng	Dàn	316
2		Làm sạch máng nước ngưng tụ và đường ống thoát nước thải	Dàn	316
3		Làm sạch và kiểm tra Quạt và lồng quạt	Dàn	316
4		Làm sạch mặt nạ thiết bị, Mặt gió cửa gió hồi và thổi, lưới lọc bụi	Dàn	316
5		Kiểm tra điện áp và bo mạch điều khiển	Dàn	316
6		Kiểm tra đường ống đồng công nghệ, bộ chia gas, độ cách nhiệt	Dàn	316
7		Kiểm tra nhiệt độ, lưu lượng tốc độ gió hồi và Thổi điều chỉnh đúng hướng	Dàn	316
8		Kiểm tra đóng mở van tiết lưu, lưu lượng Gas qua dàn trao đổi nhiệt	Dàn	316

2. Địa điểm thực hiện dịch vụ: Bệnh viện Kiên An
3. Bệnh viện được quyền sử dụng báo giá trong quá trình làm gói thầu.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng tải Website của Bệnh viện;
- Lưu HC.



GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC
TS.BS. Nguyễn Bá Phước

