

THÔNG BÁO YÊU CẦU BÁO GIÁ
Dịch vụ bảo dưỡng hệ thống phòng cháy và chữa cháy năm 2026

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Kiến An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Dịch vụ bảo dưỡng hệ thống phòng cháy và chữa cháy năm 2026 tại Bệnh Viện Kiến An với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Kiến An.

Địa chỉ: Số 35 Trần Tất Văn, phường Phù Liễn, thành phố Hải Phòng.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hồng – Nhân viên phòng Hành Chính Quản Trị

- Địa chỉ email: vanthubvka@gmail.com

Số điện thoại: 0225.3668115

Địa chỉ: Số 35 Trần Tất Văn, phường Phù Liễn, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

+ Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Văn thư phòng Hành Chính Quản Trị – Bệnh viện Kiến An, số 35 Trần Tất Văn, phường Phù Liễn, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

+ Nhận qua gmail: vanthubvka@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ ngày 17/07/2026 đến trước 16h ngày 17/07/2026 (Báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét).

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 17/07/2026

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hoá:

TT	Tên hàng hoá, vật tư	ĐVT	Số lượng
	HỆ THỐNG CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG		
1	Cuộn vòi chữa cháy d=50mm (20m/cuộn) - Kiểm tra bằng mắt tất cả các cuộn vòi, vật tư cuộn vòi - Căng, trải vòi phun, thử độ kín vòi - Tháo xả vòi phun, phơi và đặt vào tủ - Thao tác đấu nối cuộn vòi vào van	cuộn	14
2	Cuộn vòi chữa cháy d=65mm (20/cuộn) - Kiểm tra kỹ thuật, ngoại quan - Vệ sinh bảo quản	cuộn	4

3	Cuộn vòi chữa cháy d=65mm (20/cuộn) - Kiểm tra kỹ thuật, ngoại quan - Vệ sinh bảo quản	cuộn	8
4	Lăng phun chữa cháy d=50mm - Kiểm tra ngoại quan - Vệ sinh và thử kín	cái	14
5	Lăng phun chữa cháy d=65mm - Kiểm tra ngoại quan - Vệ sinh và thử kín	cái	19
6	Lăng phun chữa cháy d=65mm - Kiểm tra ngoại quan - Vệ sinh và thử kín	cái	4
7	Hạng tiếp nước ô tô chữa cháy (chữ U) - Kiểm tra rỉ sét, móp méo vỏ trụ và siết chặt các bu-lông mặt bích, chân đế - Tháo nắp đáy, vệ sinh bên trong ngàm và thay mới các gioăng cao su bị lão hóa - Tra dầu mỡ vào khớp khóa, trục ren và thử vận động mở tay van xem có kẹt không - Kiểm tra van một chiều xem có bị rò rỉ nước ngược ra ngoài không - Mở van xả thử nước để kiểm tra áp lực đầu ra và độ kín của các mối nối	cái	1
8	Hạng nước chữa cháy ngoài nhà 2 ngã (chữ Y) - Kiểm tra rỉ sét, nứt vỡ thân trụ và siết chặt các bu-lông chân đế. - Tháo nắp đáy, vệ sinh đất cát bên trong ngàm và thay gioăng cao su nếu hỏng. - Tra dầu mỡ vào trục ren, khớp khóa và vận thử hai tay van đóng mở. - Mở van chặn ngàm dưới đất để xả thử nước và kiểm tra độ kín các mối nối.	cái	2
9	Đầu phun màng ngăn nước chữa cháy sprinkler D15 - Kiểm tra hoạt động và tình trạng rò rỉ của phần cảm biến nhiệt, tấm điều hướng và hệ thống khung đầu phun - Vệ sinh đầu phun, tiếp điểm kết nối với hệ thống đường ống phòng cháy chữa cháy	đầu	478
10	Bơm bù áp - Vận hành chạy bơm có tải; không tải và theo dõi trạng thái của máy bơm khi chạy: có bị quá nhiệt	máy	1

	không; tốc độ quay có bình thường không, có tiếng kêu lạ không, kiểm tra xem máy có bị rò điện không - Đo và theo dõi các cảm biến áp suất đường ống, bình giãn áp - Vệ sinh và bảo dưỡng máy bơm, tra dầu - Vận hành chạy thử có tải và không tải sau khi bảo dưỡng		
11	Bơm điện chính - Vận hành chạy bơm có tải; không tải và theo dõi trạng thái của máy bơm khi chạy: có bị quá nhiệt không; tốc độ quay có bình thường không, có tiếng kêu lạ không, kiểm tra xem máy có bị rò điện không - Đo và theo dõi các cảm biến áp suất đường ống, bình giãn áp - Vệ sinh và bảo dưỡng máy bơm, tra dầu - Vận hành chạy thử có tải và không tải sau khi bảo dưỡng	máy	2
12	Bình tích áp 200 lít - Khóa van chặn, cô lập bình, xả cạn nước bên trong và kiểm tra áp suất thủy lực có về mức 0 bar hay không - Dùng đồng hồ đo áp lực khí tại van đỉnh bình và tiến hành bơm bù khí nén đúng thông số nếu sụt áp - Ấn thử van nạp khí để theo dõi xem có nước rò rỉ ra ngoài không nhằm phát hiện ruột bình bị thủng, rách - Vệ sinh vỏ bình, siết chặt bu-lông mặt bích, chân đế và tra dầu mỡ bảo dưỡng rơ-le, đồng hồ, van an toàn - Mở van chặn cho bơm chạy có tải để theo dõi chu kỳ đóng ngắt, khả năng bù áp và kiểm tra rò rỉ các mối nối	Bình	1
	HỆ THỐNG BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG		
13	Đầu báo cháy khói - Đấu lại nguồn, đường dây, các tiếp điểm vào và ra khi phát hiện lỗi - Đo các thông số kỹ thuật bằng thực nghiệm - Theo dõi và kiểm tra khả năng hoạt động của hệ thống - Vệ sinh và bảo dưỡng bằng giẻ sạch và cồn	Đầu	272

14	Đầu báo cháy nhiệt - Đấu lại nguồn, đường dây, các tiếp điểm vào và ra khi phát hiện lỗi - Đo các thông số kỹ thuật bằng thực nghiệm - Theo dõi và kiểm tra khả năng hoạt động của hệ thống - Vệ sinh và bảo dưỡng bằng giẻ sạch và cồn	Đầu	53
15	Nút ấn báo cháy khẩn cấp - Kiểm tra nguồn - Đo tín hiệu đường cung cấp tín hiệu - Kiểm tra hoạt động nút ấn - Đấu lại nguồn, đường dây, các tiếp điểm vào và ra khi phát hiện lỗi - Lau chùi bụi bẩn và đầu nối tiếp điểm	cái	17
16	Chuông báo cháy - Kiểm tra nguồn của còi - Đánh giá độ bền dây nguồn, dây tín hiệu - Vệ sinh chuông báo	cái	30
17	Đèn báo cháy - Kiểm tra nguồn - Đo tín hiệu đường cung cấp tín hiệu - Đo hoạt động và độ sáng của đèn - Đấu lại nguồn, đường dây, các tiếp điểm vào và ra khi phát hiện lỗi - Vệ sinh và bảo dưỡng bằng giẻ sạch và cồn	cái	25
18	Modul địa chỉ cho đầu báo thường - Lau bụi vỏ hộp và các tiếp điểm đấu nối - Kiểm tra và siết chặt các đầu dây - Đo điện áp nguồn nuôi và điện trở giám sát đường dây	cái	9
19	Modul địa chỉ cho chuông đèn - Lau bụi vỏ hộp và các tiếp điểm đấu nối - Kiểm tra và siết chặt các đầu dây - Đo điện áp nguồn nuôi và điện trở giám sát đường dây	cái	7
20	Modul địa chỉ cho nút bật tắt quạt - Lau bụi vỏ hộp và các tiếp điểm đấu nối - Kiểm tra và siết chặt các đầu dây - Đo điện áp nguồn nuôi và điện trở giám sát đường dây	cái	7

21	Modul điều khiển quạt tăng áp - Lau bụi vỏ hộp và các tiếp điểm đầu nối - Kiểm tra và siết chặt các đầu dây - Đo điện áp nguồn nuôi và điện trở giám sát đường dây	cái	7
22	Modul điều khiển quạt hút khói - Lau bụi vỏ hộp và các tiếp điểm đầu nối - Kiểm tra và siết chặt các đầu dây - Đo điện áp nguồn nuôi và điện trở giám sát đường dây	cái	7
HỆ THỐNG TĂNG ÁP BUỒNG THANG			
23	Cửa gió nan thẳng KT: 200x300mm - Kiểm tra ngoại quan tình trạng cửa gió - Vệ sinh các cửa gió - Kiểm tra, góc mở van điều chỉnh lưu lượng - Kiểm tra khả năng cấp khí qua cửa gió	cái	15
24	Lắp đặt cửa gió khuếch tán KT: 600x600mm - Kiểm tra ngoại quan và độ chắc chắn của khung xương liên kết trần - Vệ sinh các cửa gió - Kiểm tra khả năng cấp khí và hướng phân phối gió - Kiểm tra độ kín khít giữa cổ cửa gió và ống kết nối mềm	cái	4
25	Quạt tăng áp Q = 50.000m ³ /h; H=200pa Việt Nam, Model: SAD-C9	cái	1
HỆ THỐNG HÚT KHÓI HÀNH LANG			
26	Quạt hút khói Q = 70.000m ³ /h; H=500pa Việt Nam, Model: SCD-B12 - Vệ sinh bụi bẩn - Kiểm tra ngoại quan - Kiểm tra kết nối giữa các ống gió - Kiểm tra độ kín - Kiểm tra cơ – điện	cái	1
27	Quạt hút khói Q = 50.000m ³ /h; H=500pa Việt Nam, Model: SCD-B10 - Vệ sinh bụi bẩn - Kiểm tra ngoại quan - Kiểm tra kết nối giữa các ống gió - Kiểm tra độ kín - Kiểm tra cơ – điện	cái	1

28	Van chặn lửa MDF EI90 KT:700x200mm,L400, Bích TDC, động cơ KLB 20N.m, 24VAC, chức năng On/Off - Đo điện áp đầu vào đầu ra quạt - Kiểm tra tình trạng hoạt động của van - Vệ sinh van, lau dầu mỡ - Kiểm tra khả năng vận hành liên động với tủ động lực điều khiển hệ thống quạt tăng áp - Vận hành chạy thử đơn động, liên động	bộ	7
29	Cửa gió khuếch tán KT: 600x600mm: - Kiểm tra ngoại quan tình trạng cửa gió - Vệ sinh các cửa gió - Kiểm tra khả năng cấp khí qua cửa gió	cái	66

2. Địa điểm cung cấp, vận chuyển hàng hoá:

- Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Kiến An, số 35 Trần Tất Văn, phường Phù Liễn, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

- Vận chuyển hàng hoá: Nhà cung cấp hàng hoá chịu trách nhiệm thực hiện.

3. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Thanh toán hợp đồng: Không quá 30 ngày sau khi hàng hoá, dịch vụ được nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng và bàn giao đầy đủ các chứng từ theo quy định của pháp luật.

4. Các thông tin khác: Cung cấp các thông tin theo Phụ lục gửi kèm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban mua sắm;
- Lưu VT, HCQT.

GIÁM ĐỐC



TS.BS. Nguyễn Bá Phước